Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)

Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(Енисейское управление Ростехнадзора)

Юр. адрес: пр.Мира, д.36, а/я 25461, г.Красноярск, 660049
Телефон: (391) 227-53-38, Факс: 227-33-97, E-mail: emtu@ertn.ru
Фактический и почтовый адрес: Дзержинского,д.1,а/я 149,г. Иркутск, 664003
Телефон: (3952) 24-39-58, 79-42-55, 79-42-30, Факс: 24-01-63, E-mail: kans@igen.ru. http://enis.gosnadzor.ru/
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ

№ 8.21/0125-Т

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования для детей «Центр развития творчества детей и юношества «Гармония»
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал «А», дом 20
(место нахождения юридического лица)

« 02 » сентября 2014 г.
(дата составления предписания)

Мною:

главным государственным инспектором отдела по надзору за электростанциями и теплоэнергоустановками Енисейского управления Ростехнадзора Рустамовым Рустамом Кафлановичем;
(должность, Ф.И.О.)

в период с 29.08.2014 года по 02.09.2014 года, на основании распоряжения руководителя Енисейского управления Ростехнадзора А. В. Ходосевича №2545-р/кр от 04.07.2014 г. проведены мероприятия по осуществлению государственного энергетического контроля (надзора) в отношении:

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования для детей «Центр развития творчества детей и юношества «Гармония»
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

В целях устранения выявленных при проведении государственного энергетического контроля (надзора) нарушений требований безопасности в области энергетического контроля (надзора), зафиксированных в Акте проверки МБОУ средняя общеобразовательная школа №29 от **02.09.2014 г. № 8.21/0125/2545-р/кр/2014,** на основании части 1 статьи 17 федерального закона

от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401, пункта 5.7. Положения о Енисейском управлении Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 17.12.2012 г. №729:

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. **Устранить выявленные нарушения в установленные сроки.**

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1	2	3	5
1	Допустить узел учета тепловой энергии и теплоносителя основного здания в эксплуатацию в порядке, установленном действующими правилами.	ПУ ТЭ и ТН, п. 7.3; «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», п. 62-72; ПТЭ ТЭ, п. 2.5.2.	15.09.2014г.
2	Допустить узел учета тепловой энергии и теплоносителя здания мастерских в эксплуатацию в порядке, установленном действующими правилами.	ПУ ТЭ и ТН, п. 7.3; «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», п. 62-72; ПТЭ ТЭ, п. 2.5.2.	15.09.2014г.
3	Представить Акт допуска в эксплуатацию коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя основного здания.	ПУ ТЭ и ТН, п. 7.7 приложение 5; «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», п. 68,73.	15.09.2014г.
4	Представить Акт допуска в эксплуатацию коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя здания мастерских.	ПУ ТЭ и ТН, п. 7.7 приложение 5; «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», п. 68,73.	15.09.2014г.
5	Опломбировать термометры сопротивления входящие в состав коммерческого узла учета тепловой энергии и	ПУ ТЭ и ТН, п. 5.1.5, 7.2; «Правила коммерческого учета тепловой энергии,	15.09.2014г.

	теплоносителя, установленные на «прямом» и «обратном» трубопроводах основного здания.	теплоносителя», п. 69,71.	
6	Опломбировать расходомеры-счетчики входящие в состав коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя, установленные на «прямом» и «обратном» трубопроводах основного здания.	ПУ ТЭ и ТН, п. 5.1.5, 7.2; «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», п. 69,71.	15.09.2014г.
7	Опломбировать теплосчетчик-регистратор входящий в состав коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя основного здания.	ПУ ТЭ и ТН, п. 5.1.5, 7.2; «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», п. 69,71.	15.09.2014г.
8	Установить термометры сопротивления входящие в состав коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя, на «прямом» и «обратном» трубопроводах здания мастерских.	«Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», п. 66.	15.09.2014г.
9	Установить теплосчетчик-регистратор входящий в состав коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя здания мастерских.	«Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», п. 66.	15.09.2014г.
10	Представить паспорт на теплосчетчик-регистратор входящий в состав коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя здания мастерских.	«Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», п. 66.	15.09.2014г.
11	Представить паспорта на расходомеры-счетчики входящие в состав коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя здания мастерских.	«Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», п. 66.	15.09.2014г.
12	Представить паспорт на термометры сопротивления входящие в состав	«Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»,	15.09.2014г.

	коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя здания мастерских.	п. 66.	
13	Представить проект на коммерческий узел учета тепловой энергии и теплоносителя основного здания.	«Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», п. 64.	15.09.2014г.
14	Представить проект на коммерческий узел учета тепловой энергии и теплоносителя здания мастерских.	«Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», п. 64.	15.09.2014г.
15	Представить проект на коммерческий узел учета тепловой энергии и теплоносителя здания музыкально-хоровой студии.	«Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», п. 64.	15.09.2014г.
16	Представить акты раздела границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации и потребителя.	Закон РФ от 27.07.10г., № 190-ФЗ ст. 15.	15.09.2014г.
17	Оснастить здание музыкально-хоровой студии приборами учета используемых энергетических ресурсов.	Федеральный закон № 261-ФЗ глава 2 статья 13 часть 1; ПТЭ ТЭ, п. 2.5.1.; «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», п. 15, 98.	15.09.2015г.

Нормативная документация:

1. Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г., № 261-ФЗ;

2. Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г., № 190-ФЗ;

3. Правила учета тепловой энергии и теплоносителя (ПУ ТЭ и ТН), утвержденных первым заместителем министра Минэнерго РФ от 12.09.1995 г., зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 25 сентября 1995 г. № 954;

4. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭ ТЭ), утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. №115, зарегистрированных в Минюсте РФ 02.04.2003 г. №4358;

5. Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г., № 1034.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д.1, а/я 149.

Всего мероприятий	Выполнено в срок № п.п.	Не истек срок № п.п.	Не выполнено в срок		
			Всего мероприятий	№ п.п.	Причина
1	2	3	4	5	6

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен _____ **Л. Б. Бороздина**

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи _____

Лицо(а), вынесшее предписание:

главный государственный инспектор _____ **Р. К. Рустамов**
должность подпись Ф.И.О.

Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 357

Предписание на 5 листах для исполнения получено:

Бороздина Любовь Борисовна директор МБОУ «ЦРТДиЮ «Гармония»
(указать ф.и.о. и должность законного представителя юридического лица/ ИП, иного уполномоченного должностного лица)

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решений органов и должностных лиц, принятых в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.